

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21 BO03
Фактический адрес: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 21146 от «31» июля 2017 г.

1. Наименование пробы: Вода источника нецентрализованного водоснабжения для
питьевого и хоз-бытового водопользования.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: Администрация Березовского с/п, ИНН 3406006739

(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: Договор № 533 от 20.07.2017г.

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Администрация Березовского с/п,
Волгоградская обл., Еланский р-н, с. Березовка, ул. Молодежная, 12.

5. Место, где производился отбор проб: общественный колодец ул. Молодежная,
с. Березовка, Еланский р-н, Волгоградская область.

(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы – 25.07.17 г 09 час. 30 мин.

8. Дата и время доставки пробы – 25.07.17 г 13 час. 30 мин.

9. Код работы: ПК-1449.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1175-02

11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 31861-2012

12. Дополнительные сведения: бак.хим.анализ

Тара, упаковка: 0,5 л стерильные бутылки, бутылки ПЭТФ

Условия транспортировки: автотранспорт ,сумка-холодильник-с хлад. элементами

Условия хранения: соблюдены

Другие сведения:

Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Решетниковой Н.А.

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Морскова Н.А.

подпись

Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Печенюк Е.Н.

подпись

Ф.И.О.

(либо иное лицо, уполномоченное Приказом
главного врача учреждения (филиала))

М.П.

Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Общее количество стр. 3 стр. 1

Код работы: ПК .1449.1

Дата поступления в лабораторию: 25.07.17.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы : 1. Вода источника нецентрализованного водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 522


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	26	Не более 100	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* СанПиН 2.1.4.1175-02

Дата выдачи результата испытаний: 28.07.17г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог Сухова И.В. 

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр: 3 стр: 2

Код работы: ПК. 1449.1

Дата поступления в лабораторию: 25.07.2017г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): Вода источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 620


Показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Нормативы, не более *	НД на методы испытаний
Запах	баллы	0	x	2-3	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	0	x	2-3	ГОСТ 3351-74
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	2,2	0,4	2,6-3,5	ГОСТ 3351-74
Цветность	град. по (Cr-Co)	4	1	30	ГОСТ 31868-2012
Водородный показатель	ед.рН	7,5	0,2	6-9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2004г.)
Жесткость общая**	°Ж	14,1	2,1	7 - 10	ГОСТ 31868-2012
Нитраты (по NO ₃)	мг/л	18,0	3,0	45	ГОСТ 33045-2014
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	6,2	1,9	5-7	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)
Хлориды (Cl)	мг/л	185	17	350	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (изд. 2004г.)
Сульфаты (SO ₄)	мг/л	594	53	500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (изд. 2011г.)

*Значение жесткости, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в моль/м³ (ГОСТ 31865-2012)

*СанПиН 2.1.4.1175-02

Дата выдачи результата испытаний: 27.07.2017г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер - лаборант	Абрамова Т.А.	

и.о. заведующий санитарно-гигиенической лабораторией:

Печенюк Е.Н.
ФИО


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 3 стр. 3

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 21146 от 31 июля 2017г.**

Исследованная проба: Вода источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хоз-бытового водопользования (ПК.1449.1), отобранная из общественного колодца ул. Молодежная , с. Березовка, Еланский р-н, Волгоградская область, по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Исследованные пробы: Вода источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хоз-бытового водопользования (ПК.1449.1), отобранная из общественного колодца ул. Молодежная , с. Березовка, Еланский р-н, Волгоградская область, по определяемым санитарно-гигиеническим показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (общая жесткость, сульфаты).

Врач-эксперт
Должность

/ Овчинников О.А. /
ФИО

подпись